

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 Красносельского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 90 Красносельского района Санкт-Петербурга

ОГРН 1177847069179

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Образование дошкольное

ОКВЭД
основной
85.11

2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

ОКВЭД
дополните
льный
88.91

3. Образование дополнительное детей и взрослых

ОКВЭД
дополните
льный
85.41

Форма собственности Собственность субъекта РФ

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

ОКОПФ
75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Заведующий

Власова О.А.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. 8(812) 401-72-10

Факс 8(812) 401-72-10

E-mail объекта

vlasova_ds_90@mail.ru

Юридический адрес объекта

198328

г. Санкт-Петербург, Проспект Героев, д.23

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

198328

г. Санкт-Петербург, Проспект Героев, д.23, литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей

198329 г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3, Литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Начальник Отдела образования Красносельского района

Санкт-Петербурга О.С. Нестеренкова

Телефон, факс руководителя вышестоящей

Тел. 8 (812) 576-14-70

Факс 8 (812) 576-14-71

E-mail руководителя вышестоящей организации

obr@tukrsl.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		ГБДОУ детский сад № 90 Красносельского района Санкт-Петербурга						
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198328, г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д.23, литера А						
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		1655,9						
Этаж / этажи расположения объекта		1,2						
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)								
Кадастровый номер объекта		78	40	000	83	41	25	401
Категория обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.								
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения,								
дети дошкольного возраста								
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)								
нет								

АНКЕТА (основная часть)

№ п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны	1	1	0	Территория не принадлежит ГБДОУ детскому саду № 90 Красносельского района Санкт-Петербурга					
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание				Ширина пешеходных путей «К»	м	3,35	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны									
	наружная лестница	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подъемные платформы с вертикальным/наклонным перемещением	0	0	0						
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны									
	Наружная лестница	0	0	0						
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны									
	Пандус стационарный	0	0	0						
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны									
	пандус инвентарный	0	0	0						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны									
	подъемные платформы с	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны									
	подъемник мобильный	0	0	0						
2.6	Входные площадки									
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Входной тамбур	1	1		Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	3,4	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Входные двери, в т.ч. Тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,3	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1			Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны									
	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей	0	1	1						
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны	1	1	0						
	Вестибюль ДОУ	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет			
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		п. 5.5.6	
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны									
	Коридор второго этажа	1	1		Ширина «К»	м	1,55	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Название зоны	1	1								
	Двери в коридорах второго этажа				Ширина «К»	м	1,04	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1		
3.3	Внутренние лестницы										
	Название зоны	1	1	0							
	Лестница с вестибюля на второй этаж				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,155	0,13 - 0,17			
			0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	п. 5.2.15	
						Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33		
			0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
						Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,525	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012	
			0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
						Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные										
	Название зоны										
	пандус стационарный	0	0	0							
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)										
	Название зоны										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пандусы инвентарные (сборно- разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	1	1	0						
	подъемная платформа с вертикальным перемещением	1	1	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	3	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21	
		1	1	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	3	Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630- 2000	
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны									
	подъемники мобильные	0	0	0						
3.8	Лифты									
	Название зоны									
	Лифты	0	0	0						
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0						
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0	0						
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	0	0	0						
5	Санитарно-гигиенические помещения									
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0						
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Универсальная кабина для МГН на 1-м этаже				Ширина «К»	м	1,33	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м	2,14	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	1,01	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м	0,7	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	1,35	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6	Автостоянки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Название зоны	1	1	0	Территория не принадлежит ГБДОУ детскому саду № 90 Красносельского района Санкт-Петербурга						
	Места для парковки автомобилей инвалидов	1	1	0	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1		
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	100	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2		
					Ширина зоны для парковки «К»	м	2,47	3,6	п. 4.2.4		
					Длина зоны для парковки «К»	м	6	6			
			1	1	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п. 4.2.1	
			0	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Заполнил Анкету:
8-960-252-40-54
телефон

Заведующий хозяйством _____ Петрова И.В.
Должность _____ ФИО

(подпись)

« 18 » февраля 2019 г.

Согласовано:
8(812)401-72-10
телефон

Заведующий _____ Власова О.А
Должность руководителя обследованного объекта _____ ФИО

(подпись)

« 18 » февраля 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861811

Владелец Власова Ольга Александровна

Действителен с 25.03.2024 по 25.03.2025