

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ для
формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **ГБДОУ детский сад №90 Красносельского района Санкт-Петербурга**

ОГРН1177847069179

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Образование дошкольное	ОКВЭД 85.11
2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми	ОКВЭД 88.91
3. Образование дополнительное детей и взрослых	ОКВЭД 85.41

Форма собственности Собственность субъекта РФ

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации Заведующий Власова О.А.

Телефон руководителя организации 8-812-246-9142

E-mail организации Vlasova_ds_90@mail.ru

Юридический адрес организации 198335, г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д.23

(индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес организации 198335г. Санкт-Петербург, пр. Патриотов, д.26, корпус 2, строение1

Наименование вышестоящей организации Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3, Литера А

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Начальник Отдела образования Золотов Николай Владимирович

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел.8-812-576-14-70

Факс 8-812-576-14-71

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	ГБДОУ детский сад №90 Красносельского района Санкт-Петербурга												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198335, г. Санкт-Петербург, пр. Патриотов, д.26, корпус 2, строение1												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	4433, 7кв.м												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	3 этажа												
Кадастровый номер объекта	78	40	000	83	41	39	712						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Дети дошкольного возраста												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	все												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение для параметров с единицами и змерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения	0	1	1						
					Ширина пешеходных путей «К»	м	3,35	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	

		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие			п.4.1.2	
		0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%		не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%		не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	нет	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05		
					Ограждение пространства под				п.4.3.4, рис.Д.4	

					выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05		
--	--	--	--	--	--	---	-----	---------------	--	--

		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.1	
		0	0	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	

		0	0	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10	
		1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	да	не менее 0,05	п.4.1.9	

		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,025	п.4.1.9	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.12	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	нет	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	Да	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
		1	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	да	0,9- 1,0	п. 4.1.14	

		1	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	да	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	да	0,7		
		1	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	да	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	да	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	да	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	да	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	да	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	да	Не менее 1,5		
		1	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «Ж», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		1	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее	м	да	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	

					наклонной части пандуса «О», «К», «С»					
		1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6	

2. Входной узел

Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	нет	0,35-0,4		п. 4.1.1 2

Название зоны (технического средства)		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки	1	0	0			В наличии			

2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	1,4	Не менее 1,5	5.1.7.	
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		

Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
---------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

Прозрачные двери на входе в здание				Ширина в свету »К»	м	1,3	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
	1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
	1	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,		0,5	не менее 0,3	п.5.1.4	
	0	1	1	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м		Не менее 0,1	п.5.1.5	
	0	1	1	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м		Не менее 0,2	п.5.1.5	
	1	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1.2 -1.5	п.5.1.5	

Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
---------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	1,2	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м		Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,28	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		1			Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	да	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1			Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	да	0,27-0,33		
		1			Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			

Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8		

Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1	
-----	--	---	---	---	--	---	--	--------------	------------------	--

Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8	Лифты	1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1	Не менее 1,7	п. 5.2.18	

		1	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да			
		1	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
		1	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да			
		1	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	да			
		1	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив	наличие	да			

					выхода из лифта на каждом этаже «С»				
		1	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	да	Не менее 0,1м	
		1	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7
		1	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	да		п.5.5.1

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.10	Пути эвакуации	1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		П.5.2.31

		1	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.31	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.5.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

4.1. Помещения, места приема МГН в административных зданиях

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	1	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания	м	3,2	не менее 3,2	п.7.3.5	

					при двустороннем расположении кабинетов, «Ж»				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	0	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «Ж»:	количество			П.7.2.4

5. Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	0	0	Ширина «Ж»	м	2,2	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Глубина «Ж»	м	2,5	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Ширина двери кабины «Ж»	м	1,2	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11

				Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	Наружу	п.5.3.3	
				Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11	

				Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
				Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
				Высота расположения писсуара «К»	м	0,4	0,4	п. 5.3.3	
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6	
				Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	
				Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	

7. Автостоянки

	Название зоны							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	

7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	2	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	39	Не далее 50	п. 4.2.2
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м		Не далее 100	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4
					Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0	
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п. 4.2.1

9602524034

телефон

ген. дир. по АПР.
Заполнил Анкету:

Смирнова И.К.
ФИО

[Подпись]
(подпись)

«21» 10 2024 г.

Согласовано:
911-9444422

телефон

заведующий
Должность руководителя обследованного объекта

Васильева О.А.
ФИО

[Подпись]
(подпись)

«21» 10 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861811

Владелец Власова Ольга Александровна

Действителен с 25.03.2024 по 25.03.2025