

АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 90 Красносельского района Санкт-Петербурга,
ГБДОУ детский сад № 90 Красносельского района Санкт-Петербурга.**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
Санкт-Петербург, пр. Патриотов, дом 26, корп. 2, строение 1.

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание: 3 этажа, 4433,7 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7655 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации):

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная, отсутствует): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга - 198329, Санкт-Петербург, ул.
Партизана Германа, дом 3, литер А;

Комитет по образованию - 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дошкольное образование.

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): 190 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха,
У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У.

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 90 Красносельского района Санкт-Петербурга Власова Ольга Александровна, с одной стороны, и Председатель правления РОО ветеранов боевых действий «АВАНГАРД» Адылов Зафар Кадырович, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да*.
2. Пандус стационарный наружный**: *да*.
3. Пандус стационарный внутренний**: *нет*.
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: *нет*.
5. Наружная лестница входной зоны: *нет*.
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*.
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*.
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*.
9. Дверные проемы входной зоны****: *да, соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
10. Подъемные платформы наружные: *нет*.
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м: *да*.
13. Лифт пассажирский: *да*.
14. Лифт грузовой: *нет*.
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*.
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *да*.

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *да*.

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

- звуковой информации: *да*.
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да*.

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

		<p>Принятые меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на прозрачном полотне входной двери во избежание столкновения, наклеен предупредительный знак «Осторожно» (желтый круг). <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	
2.2.	К	<p>Наружная входная дверь имеет ширину 1,20 м.</p> <p>Наружные ступени дублируется пандусом. Имеется козырек над входной группой и освещение.</p> <p>Входной узел доступен.</p>	<p>Приказ № 34-ад от 30.08.2024г.</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1.	К, О, С, Г, У	<p>На путях следования и эвакуации размещена визуально-тактильная информация ориентирования.</p> <p>Участки пола перед дверными проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей.</p> <p>На краевых частях ступеней отсутствуют полосы контрастного цвета.</p> <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	<p>Приказ № 34-ад от 30.08.2024г.</p>
4		<p>Зона: места обслуживания инвалидов</p>	
4.1.	К, О, С, Г, У	<p>Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	<p>Приказ № 34-ад от 30.08.2024г.</p>
5		<p>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</p>	
5.1.	К, О, С, Г, У	<p>Санитарно-бытовое помещение расположено на 1-м этаже.</p> <p>Санитарно-бытовое помещение оборудовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационной табличкой с обозначением туалет для «инвалидов», выполненной на контрастном фоне; - крючком для одежды и костылей; - опорными поручнями для унитаза и для раковины; - кнопкой вызова персонала и указателем кнопки, выполненный на контрастном фоне, дублируемый шрифтом Брайля. <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж</p>	<p>Приказ № 34-ад от 30.08.2024г.</p>
6		<p>Информационное обеспечение на Объекте</p>	
6.1.	К, О, С, Г, У	<p>Информационная доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов, утверждены должностные инструкции, проведён инструктаж.</p> <p>На сайте: https://90spb.tvoyasadik.ru/ указана:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - версия для слабовидящих; - информация о способах получения услуг; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - схема движения до объекта от остановки общественного транспорта; - информация о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. 	<p>Приказ № 34-ад от 30.08.2024г.</p>

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Объекта: *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 Красносельского района Санкт-Петербурга,*

расположенного по адресу: *Санкт-Петербург, пр. Патриотов, дом 26, корп. 2, строение 1,* на котором оказываются услуги населению и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске. На территории отсутствуют тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. Вход на территорию через калитку. Кнопка вызова сотрудника установлена. Покрытие твердое. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 34-ад от 30.08.2024г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	О, С, Г, У	Входной узел не имеет тактильно-контрастных предупреждающих указателей зон «возможной опасности». Перед входом на объект размещена: - информационная вывеска об учреждении, выполненная на контрастном фоне и дублируемая шрифтом Брайля; отсутствуют: на краевых частях ступеней противоскользкие полосы контрастного цвета; - информация о доступности входа для инвалидов; - при входе на объект, указатель кнопки вызова, выполненный на контрастном фоне, дублируемый шрифтом Брайля.	Приказ № 34-ад от 30.08.2024г.

Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковка для автомобилей инвалидов оборудована.	

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг до проведения реконструкции или капитального ремонта не освобождает учреждение от ответственности к требованиям законодательства в области формирования и обеспечения доступной среды для инвалидов и МГН.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 90
Красносельского района
Санкт-Петербурга



/ Власова О.А. /

М.П.

Председатель правления РОО ветеранов
боевых действий «АВАНГАРД»
/ Адылов З.К. /



уполномоченный представитель
Шамрикова А.А. /

св-во № 46

М.П.

22.10.2024г.

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861811

Владелец Власова Ольга Александровна

Действителен с 25.03.2024 по 25.03.2025